



ÜRÜN KABUL BELGESİ

“GAZMER, GAZBİR in İktisadi İşletmesidir.”

“Aşağıda belirtilen firma ve ürüne ait standart belgeleri, test muayene raporlar, kullanım kılavuzu, servis ve garanti belgeleri; GAZBİR Belgelendirme Komisyonu tarafından, Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği 5. Madde ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenmiş olup; ekli lisans bölgelerimizde belirtilen geçerlilik tarihi kapsamında kullanımına müsaade edilmiştir.”

ÜRETİCİ/İTHALATCI FİRMA :SELNİKEL ISITMA VE KLİMA CİHAZLARI SAN. A.Ş.
ÜRÜN – MARKA- ÜRETİM YERİ :Buhar Üretici, SELNİKEL, Türkiye
İMALAT STANDARDI :TS 377-1 EN 12953-1: Silindirik Kazanlar-Bölüm 1 Genel

MODEL	BELGELENDİRME KURULUŞU	SERTİFİKA TARİHİ	GEÇERLİLİK TARİHİ	MODEL AÇILIMLARI / ÖZELLİKLER
Oyb/a -6 t/h	TÜRK LOYDU - TSE	10.02.2011	17.12.2016	3900 Kw, 12 Bar İşletme Basıncı, Çelik Borulu
Oyb/a -8 t/h	TÜRK LOYDU - TSE	10.02.2011	17.12.2016	5209 Kw, 8 Bar İşletme Basıncı, 8000 kg/h Buhar kapasitesi, Çelik Borulu
Oyb/a- 2 t/h	TÜRK LOYDU - TSE	10.02.2011	17.12.2016	1300 Kw, 7 Bar İşletme Basıncı, 2000 kg/h Buhar kapasitesi, Çelik Borulu
Oyb/a -5 t/h	TÜRK LOYDU - TSE	10.02.2011	17.12.2016	3250 Kw, 6 Bar İşletme Basıncı, 5000 kg/h Buhar kapasitesi, Çelik Borulu
Oyb/a-3 t/h	TÜRK LOYDU - TSE	10.02.2011	17.12.2016	1950 Kw, 8 Bar İşletme Basıncı, 3000-3500 kg/h Buhar kapasitesi, Çelik Borulu
Oyb/a-25t/h	TÜRK LOYDU - TSE	10.02.2011	17.12.2016	16280 Kw, 12 Bar İşletme Basıncı, 25000 kg/h Buhar kapasitesi, Çelik Borulu
Oyb/a-12 t/h	TÜRK LOYDU - TSE	10.02.2011	17.12.2016	7810 Kw, 7 Bar İşletme Basıncı, 12000 kg/h Buhar kapasitesi, Çelik Borulu
Oyb/a-10t/h	TÜRK LOYDU - TSE	10.02.2011	17.12.2016	6500 Kw, 12 Bar İşletme Basıncı, 10000 kg/h Buhar kapasitesi, Çelik Borulu
Oyb/a-18t/h	TÜRK LOYDU - TSE	10.02.2011	17.12.2016	11720 Kw, 7 Bar İşletme Basıncı,16500-18000 kg/h Buhar kapasitesi, Çelik Borulu
Oyb/a-15 t/h	TÜRK LOYDU - TSE	10.02.2011	17.12.2016	9760 Kw, 12 Bar İşletme Basıncı, 15000 kg/h Buhar kapasitesi, Çelik Borulu
Oyb/a-20 t/h	TÜRK LOYDU - TSE	10.02.2011	17.12.2016	13000 Kw, 8 Bar İşletme Basıncı, 20000-25000 kg/h Buhar kapasitesi, Çelik Borulu
Oyb/a-30 t/h	TÜRK LOYDU - TSE	10.02.2011	17.12.2016	19500 Kw, 10 Bar İşletme Basıncı, 30000 kg/h Buhar kapasitesi, Çelik Borulu



Yaşar ARSLAN
BAŞKAN

“Bu belge kapsamındaki ürün, geçerlilik tarihine kadar kullanılabilir. Süre bitiminde, firma tarafından vize yenileme işlemi yapılmalıdır.”

“Bu belge ilgili ürünlerin standartlar ve mevzuat açısından incelendiğini ve doğal gaz dağıtım sektöründe kullanım uygunluğunu belirtmekle beraber; ürün kalite belgesi hükmü taşımaz.”